

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр Внешкольной работы г. Челябинска

Согласовано:

Председатель ППО
 Кокурина Е.В.

«9» 08 2024 г.



Утверждаю:

Директор
 Каюмова Л.Н.

«9» 08 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ

о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара в учреждении

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о действиях персонала учреждения при эвакуации в случае возникновения пожара разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральным Законом РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; требованиями Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.2. Данная инструкция о порядке действий персонала при эвакуации в случае возникновения пожара в учреждении является приложением к приказу «О противопожарном режиме в учреждении и организации работы по противопожарной безопасности».

1.3. Настоящая инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации детей и сотрудников из здания учреждения при пожаре.

1.4. Необходимые практические тренировки по эвакуации работников и детей проводятся в учреждении один раз в полугодие.

1.5. Если возник пожар, действия работников учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию из здания и спасение.

1.6. С планом и порядком эвакуации, данной инструкцией о порядке действий персонала учреждения по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара, распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь обслуживающий персонал учреждения под роспись.

- в первую очередь вызвать пожарную охрану по телефону «101», сообщив сотруднику, который получает информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации детей и сотрудников учреждения;
- поставить в известность о пожаре руководителя учреждения или дежурного администратора;
- приступить (по возможности) к ликвидации очага возгорания до прибытия оперативной группы по тушению пожара.

2.2. Действия руководителя учреждения:

- немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную часть, назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество (если даже это было уже сделано, необходимо продублировать вызов пожарной команды);
- дать указание заместителю директора по АХР (завхозу) задействовать систему оповещения, отключить сеть электро- и газоснабжения, остановить работу системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший период времени;
- доложить в Департамент управления о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей и ликвидацию пожара до прибытия пожарных подразделений. Если возникла угроза для жизни детей, немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- выполнить проверку наличия детей и работников, которые были эвакуированы из здания учреждения, по имеющимся спискам;
- убедиться в исправности автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- попросить покинуть опасную зону всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении очага возгорания, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.
- дать указание эвакуировать материальные ценности из опасной зоны, найти места их складирования и приставить при необходимости охрану;
- доложить в Департамент управления об итогах эвакуации и организации тушения пожара, о причиненном ущербе.

2.3. Действия дежурного администратора:

- задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара.
- сообщает о случившемся в ближайшую пожарную часть по телефону 101, руководителю учреждения.

2.4. Действия заместителя директора по АХР (завхоза):

- дает указание и контролирует действия рабочего по обслуживанию зданий и помещений учреждения по отключению электроэнергии, систем приточно-вытяжной

вентиляции, обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и электробезопасности;

- выделяет дворника для встречи пожарной команды, знающего расположение местонахождение очага возгорания, расположения гидрантов;
- руководит членами ДПД по тушению пожара, осуществляет эвакуацию работников и детей до прибытия подразделений пожарной охраны;
- дает указание и контролирует вахтера по включению освещения тамбуров, открытию всех запасных выходов, основного выхода из здания.
- дает указание и контролирует дворника по освобождению подъездов к зданию от автомашин и открытию ворот для въезда спецавтотранспорта, встречает пожарные подразделения;
- удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск пропавших детей и работников;
- докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в его распоряжение.

2.5. Действия заместителя директора по ВМР:

- принимает и подтверждает сообщение о пожаре;
- организует эвакуацию детей из здания (территории);
- выставляет посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.
- после окончания эвакуации организовать проверку всех помещений, чтобы исключить возможность нахождения в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также поставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения детей учреждения в здание, где возник пожар.
- организует сбор детей, работников в условленном месте эвакуации, сверку списков;
- докладывает руководителю учреждения о ходе и результата эвакуации людей из здания (территории);
- действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки.

2.6. Действия заместителя директора по безопасности:

- предоставляет документы: план-схему эвакуации, расположение пожарных гидрантов и пожарных кранов.
- сообщает о пожаре и чрезвычайных ситуациях в территориальные службы УВД, ПС, ФСБ, ГО и ЧС, координирует действия сотрудников учреждения.

2.7. Действия медицинского работника:

- после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;
- вызывает скорую медицинскую помощь по телефону «03»;
- участвует в эвакуации детей из здания; при задымлении обеспечивает людей (детей, работников) средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками);

- после эвакуации людей из здания проверяет по спискам наличие детей и докладывает руководителю учреждения.

2.8. Действия логопеда:

- помогает эвакуироваться младшим возрастным группам
- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию.

2.9. Действия учителя физкультуре:

- осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия

ПЧ.

- при ликвидации пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить необходимые условия для безопасной эвакуации людей.

- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию.

2.10. Действия музыкального руководителя:

- помогает эвакуироваться средним возрастным группам;
- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию.

2.11. Действия рабочего по комплексному обслуживанию зданий и помещений:

- под руководством заместителя директора по АХР (завхоза) отключает электроэнергию, системы приточно-вытяжной вентиляции;

- осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия

ПЧ.

2.12. Действия повара:

- отключает электроэнергию на пищеблоке, оборудование, закрывает окна;
- осуществляет спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия

ПЧ.

2.13. Действия дворника:

- организует освобождение подъездов к зданию учреждения, открытие ворот для въезда пожарных машин, указывает расположение гидрантов и очага возгорания.

2.14. Действия вахтера, уборщиков помещений 1 этажа:

- осуществляет включение освещения тамбуров, открытие основного и запасных выходов из здания учреждения.

- спасение имущества, тушение возникшего пожара до прибытия ПЧ.

2.15. Действия бухгалтера

- обход служебных помещений, проверяя наличие или отсутствие сотрудников, детей;

- организует эвакуацию документации администрации учреждения, спасение имущества.

2.16. Действия секретаря-делопроизводителя:

- осуществляет эвакуацию документации администрации учреждения, спасение имущества.

2.17. Действия педагога при получении сигнала об эвакуации:

- прекратить проведение занятия, отключить электрические приборы и оборудование, выключить освещение и закрыть окна;

- исключить условия, которые способствуют возникновению паники и эвакуировать детей на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из учреждения согласно утвержденному плану эвакуации при возникновении пожара.

- пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
- эвакуацию детей нужно начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.
- в зимнее время по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
- после выхода из здания педагог должен привести группу на эвакуационную площадку и сверить наличие всех детей по списку. В случае отсутствия кого-либо из детей педагог должен немедленно сообщить об этом руководителю учреждения или дежурному администратору.
- лица, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации.

3. Действия в особых случаях

3.1. Согласно данной инструкции о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара, если нет на месте руководителя и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара, эвакуацией руководит дежурный администратор.

3.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по номеру «101». Вследствие этого ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте необходимо нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- еще раз нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- по номеру «101» сообщить о ложном срабатывании АПС;
- передать заявку о ложном срабатывании АПС в специальную организацию, до восстановления осуществлять систематический контроль помещений, соответствующих шлейфу.

4. Действия работников до прибытия пожарных

4.1. После эвакуации детей из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная руководителем, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Использование первичных средств пожаротушения:

- при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается;
- при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага.

